



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6, тел.: (831) 200-11-01, факс: (831) 200-12-69, e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99, УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Н. Новгород (по Сормовскому району)

603003, г. Н. Новгород, ул. Свободы, 33, «Телефон доверия»:
(тел./факс) 229-63-51, e-mail: ondpr-sormovskiy@mchs.nnov.ru

Предписание № 78/1/49

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«10» июня 2021 года

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр профориентационного развития»

(далее - МАУ ДО «Центр профориентационного развития»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 78 от «11» мая 2021 г. заместителя главного государственного инспектора города Н. Новгород по пожарному надзору; п. 17 ч. 4 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «17» мая 2021 г. по «11» июня 2021 г. в течение 2 рабочих дня проведена внеплановая выездная проверка зданий (помещений): МАУ ДО «Центр профориентационного развития» по адресам: г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, д. 175, ул. Красносормовская, 4-б, литер Б, ул. Красносормовская, 4-б, литер Б1, государственным инспектором г.Н.Новгород по пожарному надзору Бирюковой Полиной Дмитриевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ответственным за ПБ МАУ ДО «Центр профориентационного развития» Шинкаревой Мариной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	Не предусмотрено автоматическое отключение системы кондиционирования в кабинетах по сигналам,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 52, свод правил (далее – СП)	01.05.2022	

	формируемым автоматической пожарной сигнализацией.	7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 7.19 (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» п. 12.4, 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» п. 7.19)		
2.	В проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости или с любой стороны указанных конструкций, не обеспечена установка противопожарных клапанов с обеспечением предела огнестойкости воздуховода на участке от поверхности ограждающей конструкции до закрытой заслонки клапана, равному нормируемому пределу огнестойкости этой конструкции (помещения производственного назначения).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6; ч. 1, ч. 2 ст. 88, табл. 23; СП 7.13130.2013 п. 6.11 (ранее действовало требование СНиП 41-01-2003 п. 7.11.1)	01.05.2022	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
3.	Лестничные клетки для сообщения между подвальным и этажами здания не ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ч. 1 и ч. 4 ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 4.18 (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п. 7.23*).	01.05.2022	
4.	Не предусмотрены выходы с лестничных клеток на чердак через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и ч. 3 ст. 6, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 7.6 (ранее действовало требование СНиП 21-01-97* п. 8.4*)	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Н. Новгород по пожарному надзору Бирюкова Полина Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«10» июня 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Ответственный за ПБ МАУ ДО «Центр профориентационного развития» Шинкарева Марина

Геннадьевна по доверенности № _____ от «10» 05 2021 г.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» июня 2021 года

